Especificações Técnicas

Linhas Duto Canal e Duto Canal Light

Canaleta - Duto Canal

As canaletas devem ser de alumínio extrudado com 2,00mm de espessura e liga especial 6060-T5 com características paramagnéticas e garantia de blindagem aos campos eletromagnéticos e não centelhamento.
Estrutura monobloco com septo fixo na sua mediatriz.
As canaletas devem ter as dimensões externas (165mm x 48mm) com área útil de 7500mm² para tráfego de cabos.
A tampa deve ser de encaixe tipo U e com encaixe sob pressão e resistir a ensaio de tração (F= 100kg).
As canaletas devem ter a possibilidade de inserção de septos móveis, aumentando as divisórias internas de 2 para até 6, mantendo a proteção eletromagnética.
Devem ter versatilidade de acessórios a fim de atender qualquer condição de instalação e manter raio de curvatura mínimo de 30mm.
Deve possuir dispositivos de saída (caixas de piso) para equipamentos como tomadas elétricas e do tipo RJ45 e estar apta a receber as novas tomadas brasileiras NBR 14136.
Utilizadas para aplicação em pisos elevados e pisos concretados são fixadas sobre a canaleta Duto Canal ou Duto Canal Light.

Para utilização de duto canal em alumínio usar a marca Dutotec ou equivalência técnica.

Canaleta - Duto Canal Light

Para aplicação em pisos elevados ou utilizado como leito de cabos.
As canaletas devem ser de alumínio extrudado com 2,00mm de espessura e liga especial 6060-T5 com características paramagnéticas e garantia de blindagem aos campos eletromagnéticos e não centelhamento.
Estrutura monobloco com septo fixo na sua mediatriz.
As canaletas devem ter as dimensões externas (165mm x 48mm) com área útil de 7500mm² para tráfego de cabos.
A tampa deve ser de encaixe tipo U e com encaixe sob pressão e resistir a ensaio de tração (F= 100kg).
Devem ter versatilidade de acessórios a fim de atender qualquer condição de instalação e manter raio de curvatura mínimo de 30mm.
Deve possuir dispositivos de saída (caixas de piso) para equipamentos como tomadas elétricas e do tipo RJ45 e estar apta a receber as novas tomadas brasileiras NBR 14136.
Utilizadas para aplicação em pisos elevados e pisos concretados são fixadas sobre a canaleta Duto Canal ou Duto Canal Light.

Para utilização de duto canal em alumínio usar a marca Dutotec ou equivalência técnica.